



認 定 書


国 住 指 第 1852 号
平成 14 年 5 月 17 日

クリオン株式会社
代表取締役社長 古矢松三 様

旭化成建材株式会社
代表取締役社長 佐次洋一 様

住友金属鉱山シボレックス株式会社
代表取締役社長 片谷恒三 様

国土交通大臣 林 寛子



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項(同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第 2 条第七号及び同法施行令第 107 条第一号(柱:2 時間)の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

FP120CN-9409

2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称

ALC パネル / 吹付けロックウール合成被覆 / 鉄骨柱

3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添の通り